

TILLEGGSMELDING NR 1

Det vises til kunngjøringen ”ROP-bolig. Anskaffelse totalentreprise” på Doffin.no og konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Mercell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en del av konkurransegrunnlaget.

Tilbudsbefaring

Tilbudsbefaring ble gjennomført 18.04.18. Undertegnede samt 5 stk representanter for leverandører deltok. På befaringen ble det gitt en kort redegjørelse for tilbudsgrunnlagets oppbygging og det ble gitt mulighet for å se seg rundt på tomten. Av hensyn til beboere var det ikke mulighet for innvendig befaring av boligbygget som skal rives.

Ved befaringen ble det stilt spørsmål ved strømledningen som går i luftstrekk over tomta og som kommer i konflikt med planlagt bebyggelse.

Svar: Som fremkommer av Kravspesifikasjon elektro pkt 4.3.1 skal det forutsettes at luftstrekket omlegges til jordkabel. Koordinering mot Eidsiva Nett skal være inkludert av totalentreprenør.

Spørsmål 1

Vi har mottatt følgende spørsmål:

Finnes det dørskjema?

Svar: Konkurransegrunnlaget inneholder ikke eget dørskjema. Dører må prises med bakgrunn i konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse.

Hamar, 30.04.18

Kjetil Kjærnes