



SYMBOLFORKLARING

- UP01
Philips BGP352 115 1xGRN39/740 DW
Nye armaturer monteres på
møsternummer UP01-01 til UP01-18
- Eksisterende kabel
som benyttes videre
- Ny kabel FT-SP 3x10+1
+ blank cu-wire 25mm²

Merknader

Ny kobling fra tennskap og mellom møster.
Sikringsinnsats monteres i hver møst.
Værn i tennskap dimensjoneres iht.
NEK400:2014, dette utføres i samråd med
NTE Elektro AS.

kabler legges i trekkerør under asfalterte områder

Skala:	1:500
Prosjekt:	IN-102

Rev.	Dato	Tittel	Tegn.	Notat.
01	15.04.20	Arbeidsplan	YS	NL



Trondheim Kommune Bydelt

Prosjekt
Belysningsplan Væretroa

Belysningsplan Væretroa

Tegningsdata			
Arbeidsplan			
Skala:	1:500	Page:	A1
Dato:	18.04.20	Revisjon:	00