

MEMO

TITTEL

Asbestholdig takpapp Brakerøya. Endring i mengder.

DATO

6. september 2018

TIL

Alle

KOPI

FRA

Øystein Løvdal

OPPDAGSNR.

A101476

ADRESSE COWI AS

Kobberslagerstredet 2

Kråkerøy

Postboks 123

1601 Fredrikstad

TLF +47 02694

WWW cowi.no

SIDE 1/1

Asbestholdig takpapp Brakerøya. Endring i mengder i post C.2.4.26.3

I forbindelse med miljøkartlegging av industribygningene på Brakerøya i Drammen kommune ble det tatt stikkprøver av utvendig takpapp for å sjekke innhold av asbest. Ut fra stikkprøvene ble det konkludert med at det totalt var 28.789m² asbestholdig takpapp dersom man forutsetter at det i gjennomsnitt er 3 lag papp. Arealet er målt opp på flyfoto slik at det også er multiplisert med 1.25 for takvinkel.

Sommeren 2018 ble det gjennomført en supplerende kartlegging og prøvetaking av utvendig takpapp for å få en mer detaljert oversikt over innhold av asbest i takpappen. Denne supplerende kartleggingen resulterte i at 14.063m² av de opprinnelige 28.789m² ikke inneholder asbest. Dermed blir nytt areal asbestholdig takpapp 14.726m².

For COWI AS

Øystein Løvdal
seniorrådgiver miljø