

Nominell rørdiamenter	Løsmasser	Fjell/betong
DN<400	150	150
400≤DN<1200	200	300
1200≤DN<2000	350	400

Nominell rørdiameter	Minste avstand (A)	
	Sidefylling	Mellom rør
DN≤225	200	150
225<DN≤350	250	200
350<DN≤700	350	250
700<DN≤1200	425	400
1200<DN	500	500

Ledninger skal generelt legges med minimum overdekning på 1,8 m utenfor vegareal og 2,0 m i vegareal. Ved mindre overdekning må ledninger isoleres.

REV.	DATO	SIGN.	REV. GJELDER			
Oppdragsgiver						
Steinkjer Kommune						
Prosjekt						
Gamle Kongeveg – Våttåvegen VVA						
Tegn tittel						
Normalprofil VA-grøft						
 Trønderplan Rådgivende ingeniører MRIF Havnegt. 3 - pb. 480 - 7801 Namsos Kongensgt. 35 - pb. 446 - 7705 Steinkjer						
				Jar-arkkode		Tegningsnr
				Mål		1:25 (A4)
				Dato		11.09.18
				Tegn.	EG	Saksbeh. EG
Sak nr.		1557				
Tegn.nr.	27	Rev.	-			