

SYMBOLER

- KABELBRO
- KABELBRO M/SKILLEPLATE
- KABELRENNE
- KABELRENNE M/SKILLEPLATE
- HØYDEFORANDRING AV KABELBROEN/KABELRENNE
- ARMATURSKINNE
- INSTALLASJONSKANAL
- V/G MED INSTALLASJONSKANAL
  V = VERTIKALFØRING TIL
  G = GULV
  T = TAK
- FØRING SOM KOMMER NEDENFRA OG GÅR HIT
- FØRING SOM GÅR HERFRA OG OPP
- UTSPARING SETT I SNITT
- UTSPARING SETT I PLAN
- R1 3 STK. 16mm RØR FRA KABELBRO
  3 STK. 20mm RØR FRA KABELBRO
- R2 3 STK. 16mm RØR FRA KABELBRO
  5 STK. 20mm RØR FRA KABELBRO
- R3 3 STK. 16mm RØR FRA KABELBRO
  6 STK. 20mm RØR FRA KABELBRO

MERKNADER
DENNE TEGNINGEN ER KUN GYLDIG FOR ELEKTRISKE INSTALLASJONER.
BYGNINGSMESSIGE MÅL UTTAS FRA ARKITEKTENS TEGNINGER. INSTALLASJONENE SKAL TILPASSES VVS-UTSTYR I HENHOLD TIL VVS-KONSULENTENS TEGNINGER.
INSTALLASJONEN SKAL TILPASSES MØBLERINGEN VIST PÅ ARKITEKTENS INNREDNINGSPLAN.

REV:	GJELDER:	UTFØRT:	KONTR:	DATO
A01	ANBUD	KA	JV	03.09.04

TILTAKSHAVER: Ålesund Sjukehus
Helse Sunnmøre HF.
6026 Ålesund

TILTAK: VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK
BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK

VIKANES BREKKE as
Strandgt.4A, boks 358
N-5501 HAUGESUND
e-post: nils.vikanes@vikanes-brekke.no
ARK
Telefon 5270 7600 / 10
Telefax 5270 7601

NORCONSULT AS
Julsundveien 47B
N-6412 MOLDE
e-post: bbr@norconsult.no
RIB
Telefon 7119 1970
Telefax 7119 1971

SCANDIACONSULT AS
Ilsvikveien 22
N-7493 TRONDHEIM
e-post: bjorn.pettersen@scc.no
RIV
Telefon 7384 1000 / 44
Telefax 7384 1030

ELVITA
Fornebuveien 11, boks 193
N-1324 LYSAKER
e-post: jova@elvita.no
RIE
Telefon 67 11 14 20
Telefax 67 58 96 07

TEGNET:	KONTROLL:
K.A.	J.V.
MÅLESTOKK: 1:50	DATO: 07.05.04
FASE: ANBUD	
PROSJEKTNR.: 0301	

TEGNING: ELEKROTEKNISKE INSTALLASJONER
FØRINGSVEIER 1. ETG. DEL 2

TEGNINGSNR.: E41-01-02
REVISJON: A01

ELVITA
RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK
POSTBOKS 193, FORNEBUVEIEN 11
1325 LYSAKER
TLF: 67 11 14 20 FAX: 67 58 96 07