

Referat fra tilbudsbehandling

Tiltak universell utforming Sortland VGS, studiested Kleiva

Deltagere	Trine Lundgren (NFK), Odd Erik Gabrielsen (NFK), Lodve Bjerkeli Riise (NFK), Stian Andersen (Sortland Entreprenør), Simon Olsen (Sortland Entreprenør) og Jørn Arve Røe (Nilsson Haras)
Dato	25.04.2024
Referent	Trine Lundgren

Nr.	Sak / innhold
1.	HC-toalett bygg E Nye rørføringer i kjelleren skal legges sammen med eksisterende innkassing av rør. 

2. HC-toalett bygg A

Tilbyder tar med i tilbudet en hengslet dør til HC-toalettet på bygg A. Døren skal slå ut fra toalettet, hengslet på høyre side. Døren må ha toalettgarnityr.



Dagens terskel er for bratt, det må etableres en slakere overgang mellom rommene i forbindelse med den nye døren.

3. Rampe bygg E

Dersom det ikke er plass til etablering av rampe med fall 1:15 skal det etableres et repo ved skjermvegg og rampen fortsettes vridt 90gr.